

Data :18/04/2019 ora: 10:55
Protocollo n.0008122

INTERNO

VERBALE DI ACCESSO AL SITO.

In data 16/04/2019 odierna, il sottoscritto P.I. Delussu Damiano dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Area Tecnica sud, ha ricevuto segnalazione telefonica da parte dei Tecnici Della CICT che notificavano una perdita idrica in zona Porto Canale, nelle vicinanze della Sala Pompe gestita dall'Ente. Un successivo sopralluogo ha appurato quanto segnalato.

Tale perdita, vista l'ubicazione, e cioè al di sopra del passaggio interrato delle tubazioni principali d'acqua industriale e potabile, potrebbero portare a ingenti perdite e disagio per gli utenti, nonché per la viabilità.



pertanto, Il sottoscritto

vista l'urgenza

Visto l'art. 36 c.7 del Dlgs 50/2016 e smi , viste le Linee Guida n. 4, (ANAC) in attuazione del predetto Decreto, secondo il principio di rotazione tra le Ditte iscritte all'Albo dell'Ente, ha provveduto nella giornata del 17/04/2019 a contattare n° 4 ditte, e effettuare un sopralluogo con n° 3, delle predette, a cui è stata richiesta la massima urgenza nella risposta e nella possibilità di intervento.


Ditte :

CISAF SRL	Via Barletta 13	09045	Quartu Sant'Elena	CA	070 886559	070 886559	cisaf_srl@pec.bufetti.it
S.C.E.BO. SRL	Via Roma 47	09124	Cagliari	CA	070 301003	070 8582058	scebosri@arubapec.it
AQA SRL	Via Monsignor Angioni 50	09047	Quartu Sant'Elena	CA	070 811522	070 811522	aqasrl@pec.it
I.C.D. DI DESSI PIERANGELO	Via Pietro Nenni sn	09047	Selargius	CA	328 9773241		dessi.pierangelo@pec.it

La ditta CISAF SRL non ha eseguito il sopralluogo e risulta irraggiungibile ai recapiti in Ns. possesso.

LAVORAZIONI RICHIESTE

- Pulizia area dagli arbusti ivi insistenti, e chiusura valvole principali
- Scavo con mezzo meccanico assistito da operaio idraulico specializzato ed Aiutante generico
- Prosciugamento dello scavo.
- Valutazione della modalità di riparazione col Tecnico dell'Ente.
- Fornitura e montaggio dei materiali concordati, utili alla riparazione.



- Collaudo e ripristino delle condizioni iniziali.

Visti i preventivi pervenuti via mail :

- 1) I.C.D. DI DESSÌ PIERANGELO € 4.130,00+ iva (pervenuto mercoledì 17/04/2019 16:44)
- 2) AQA SRL (che distingue in 2 opzioni che sommano) € 4.690,00 o € 4.820,00 + iva (pervenuto mercoledì 17/04/2019 18:13)

AFFIDA

Alla ditta

I.C.D. DI DESSÌ PIERANGELO

Via Pietro Nenni sn

09047 Selargius CA

328 9773241

Partita IVA 02918830924

Cagliari li 18/04/2019

Il Tecnico P.I. Damiano Delussu

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**