SALINE DI STATO

CANALE SAN BARTOLOMEO

NOTE:
Sopra le tubature del piazzale va posizionata una piastra di distribuzione del carico in calcestruzzo (s=10 cm)

CADITOIE:
soglia: +1.05 m s.l.m.
sbocco: +0.55 m s.l.m.
fondo: +0.35 m s.l.m.

POZZETTI:
imbocco/sbocco: variabile
fondo: +0.10 m s.l.m.

2 tubi Ø300 per lo scarico troppo pieno in pvc
sbocco: +0.15 m s.l.m.

Tubazione Ø300 (i=0.6%) per scarico acque meteoriche
sbocco: +0.15 m s.l.m.

CADITOIA

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.53 m s.l.m.

Tubazione Ø200 in PVC

i=0.3%

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.40 m s.l.m.

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.30 m s.l.m.

Tubazione Ø200 in PVC

Pozzetto scarico e disoleazione acque meteoriche

i=0.85%

Tubazione Ø200 in PVC

i=1.0%

ZONA MILITARE

MOLO DI LEVANTE

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE E VASCA DI CARICO

i=0.6%

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.27 m s.l.m.

i=0.35%

Tubazione Ø200 in PVC

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.43 m s.l.m.

PIATTAFORMA GALLEGGIANTE

CANALE SAN BARTOLOMEO

ZONA D:completamento coronamento L = 62 m

ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE

SCARICO FOGNARIO

RECINZIONE

CONDOTTA FOGNARIA Ø100 IN GHISA SFEROIDALE L = 210 m
linea di scorrimento i=0.25%

POZZETTO:
imbocco/sbocco:
+0.54 m s.l.m.

i=0.35%

Tubazione Ø200 in PVC

COLOMBO

PONTE

PARCHEGGI STADIO S.ELIA

VISTA FRONTALE
SCARICHI ACQUE METEORICHE

SCALA 1:50



SEZIONE ORIZZONTALE DISOLEATORE

SCALA 1:50



Sezione A-A

SCALA 1:50



IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

Pianta alla quota piano stradale

SCALA 1:50



Sezione C–C

SCALA 1:50



Sezione B–B

SCALA 1:50



AUTORITÀ PORTUALE CAGLIARI

ZONA "A" P.R.P.

BANCHINA EST CANALE S.BARTOLOMEO

PIANO ATTUATIVO

Ufficio Tecnico A.P.

DATA:
MAGGIO 2013

IMPIANTO FOGNARIO E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE

SCALA 1:500

3