


QUADRO ELETTRICO GENERALE



| UTENZE | UTENZA | GENERALE | GENERALE ILLUMINAZ. | LUCE MEZZA NOTTE | LUCE TUTTA NOTTE LATO DX | LUCE TUTTA NOTTE LATO SX | |
|----------------------------|--------|----------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| TENSIONE V | | 400/230 | 400/230 | 230 | 230 | 230 | |
| POTENZA kW | | 9 | 4,25 | 2 | 1,25 | 1 | |
| CORRENTE DI IMPIEGO Ib (A) | | 130 | 9 | 9 | 5,7 | 4,5 | |
| TIPO | | S2B | S254+DDA | S252 | S252 | S252 | |
| N. POLI | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| POTERE D'INTERRUZIONE (kA) | | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| TARATURA RELE' TERMICO (A) | | 160 | 16 | 16 | 10 | 10 | |
| TARATURA RELE' DIFFILE (A) | | - | 0,03 | - | - | - | |
| TIPO | | FG7R | - | FG7R | FG7R | FG7R | |
| SEZIONE | | 4x70 | - | 2x6 | 2x6 | 2x6 | |
| COND. PROTEZIONE (mmq) | | - | - | - | 6 | 6 | |
| LUNGHEZZE (mt.) | | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | |



ZONA "A" P.R.P.
BANCHINA EST CANALE S.BARTOLOMEO

PIANO ATTUATIVO

Ufficio Tecnico A.P.

DATA:
MAGGIO 2013

IMPIANTO ELETTRICO

SCALA 1:500